

## SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, pealüliti 100A	tk	1	vt. EV-2
2	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 100A	tk	1	
3	Liitumiskilbi maandus ja potentsiaalitasandusrõngas	kmpl	1	vt. EV-2
4	Jõumaakaabel AXPK 4G240 (varuga 5%)	m	291*	
5	Otsamuhv kaablile AXPK 4G240	kmpl	2	
6	Sulavkaitse 500V 250A PN-2	tk	3	
7	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	693*	
8	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D110, tugevusega 450N	m	4*	
9	Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"	m	120*	
10	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	4	
11	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D110	tk	2	
12	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	693*	
13	Tähistused	kmpl	1	
14	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

**Märkused:**

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

\*Täpsustada ehituse käigus

22.05.2018.a.  
Koostas:  
Tatjana Puškarjova

22.05.2018.a.  
Kontrollis:  
Jegor Vargo