

## 5.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon

**TABEL 5.1** Spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK/TÄHIS	KOKKU	MÜ	MÄRKUSED
<b>Liitumiskilbi osa</b>				
Uue kilbi tähistused	Kilbi nr, hoiatussilt, Elektrilevi logo, sisesed tähised jms	1	kmpl	Vastavalt P346
Kergkruus kilbi põhja		20	l	
Sokliga pinnases liitumiskilp In=63A 1-kohaline kaugloetava arvestiga (PLC) ja peakaitsmega	Komplekteerida vastavalt elektriskeemile 002	1	kmpl	Värvitoon RAL9005
Liitumiskilbi võti metallist		1	kmpl	
Maandusjuht	RD10	10	m	
Maandusvarras	1,5 m	2	tk	
Maandusklamber		2	tk	
Kaablikinnitustarvikud liitumis- ja jaotuskilpi	UKRA 90	2	kmpl	
Kaablikaitsetoru Tarbija	PVC De50	2	m	Paindub kõri
<b>0,4 kV maakaabelliinide osa</b>				
0,4 kV maakaabel	AXPK 4G50	39	m	3% varuga
Otsamuhv	Kaabliile AXPK 4G50	2	kmpl	
Kaablimärkesildid		1	kmpl	1 kmpl=1 kaabel
Asfaltbetoon tee taastamiseks AC 8 Surf	Ca 11 m <sup>2</sup> -le	0,55	m <sup>3</sup>	h = 5 cm
Lubjakivikillustik tee taastamiseks Fr 16/32	Ca 11 m <sup>2</sup> -le	1,65	m <sup>3</sup>	h = 15 cm
Dreenkiht kruus- või keskliivast tee taastamiseks	Ca 11 m <sup>2</sup> -le	2,2	m <sup>3</sup>	h = 20 cm
Killustikalus tee taastamiseks	Ca 7 m <sup>2</sup> -le	1,4	m <sup>3</sup>	h = 20 cm
Muruseeme	Ca 8 m <sup>2</sup> -le	0,3	kg	1 kg = 30 m <sup>2</sup>
Huumusmuld	Ca 8 m <sup>2</sup> -le	0,8	m <sup>3</sup>	h = 10 cm
Sõelutud liiv		0,6	m <sup>3</sup>	
Sulavkaitselüliti jaotuskilpi + sularid	gG63/160A	1	kmpl	
<b>Kaablikaitse osa</b>				
Kaablikaitsetoru	PE De110 750N	14	m	Puurimiseks
Kaablikaitsetoru	PVC De110 750N	17	m	
Kaablimärkelint	Kollane kile	17	m	