

LISA 3. KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1	Telia Eesti AS	22.08.2018 № 30754808	Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht	PL1640331_TP_EL-2-02_KK-Telia.bdoc	Tingimused täidab ehitaja
2	AS Tallinna vesi	31.08.2018 № PR-1852605-1	31.08.2018 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht	PL1640331_TP_EL-2-03_KK-Vesi.bdoc	Tingimused täidab ehitaja
3	Tallinna Keskkonnaamet	1.09.2018 № -	/ Tallinna Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. 1. asfaldi ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning muud ehitusjätmed tuleb üle anda materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale ettevõttele. Korralikud äärekivid jm suunata võimalusel korduskasutusele. http://www.tallinn.ee/ej-taaskasutamine 2. peale ehitustöid vormistada nõuetekohane jäätmeõiend http://www.tallinn.ee/jaatmeoiend ja lisada kasutusloa taotluse/teatise juurde. 3. Lahtise kaeve puhul puude juurestiku kaitsealal (võra projektsioon maapinnal) teostada kaevetöid käsitsi, lähtuda Tallinna linna kaevetööde eeskirja §24. 1.09.2018	PL1640331_TP_EL-2-04_KK-TKKA.bdoc	Tingimused täidab ehitaja

4	Vabaõhukooli tee 82 (78401:101:3803)	03.09.2018 № 13	03.09.2018 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht	PL1640331_TP_EL-2-05_KK-omanik.bdoc PL1640331_TP_EL-2-06_KK-volikiri.bdoc	
5	Vabaõhukooli tee 84 (78401:101:3802)				
6	Tallinna Kommunaalamet Projektide ja planeeringute menetlemise osakond	07.09.2018 № -	Tallinna Kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonna peaspetsialist/ Elektri maakaabelliini trasside ja elektrikilpide asukoha valik kooskõlastatud märkustega: 1) Täita kõik projekteerimistingimustes nr 1811802/04060 esitatud nõuded. 2) Esitada teostusjoonised Tallinna Geomöödistuste süsteemi. 07.09.2018	PL1640331_TP_EL-2-07_KK-TKA.bdoc	Tingimus nr 1: PT punktid 1-8 on täidetud, punkt 9 täidab ehitaja; Tingimus nr 2 täidab ehitaja
7	Tallinna Kommunaalamet	07.09.2018			

	Ehituse ja järelevalve osakond	№ -	Tallinna Kommunaalamet Ehituse ja järelevalve osakond peaspetsialist / Katendite taastamine kooskõlastatud 07.09.2018		
8	Vabaõhukooli tee T3 (78401:101:0342) Reg.osa nr 27127401 valitseja Tallinna Kommunaalamet				
9	Tallinna Pirita linnaosa valitsus	11.09.2018 № -	11.09.2018	PL1640331_TP_EL-2-08_KK-LOV.bdoc	
10	Elektrilevi OÜ	24.09.2018 № 5621999261	24.09.2018 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht	PL1640331_TP_EL-2-09_KK-ELV.bdoc	Tingimused täidab ehitaja
11	Elektrilevi OÜ Tallinna välisvalgustus	19.10.2018 № 799	19.10.2018 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht	PL1640331_TP_EL-2-10_KK-ELVTV.bdoc	Tingimused täidab ehitaja

Koostas

Faili nimi: PL1640331_TP_EL-2-01_KK-tabel.doc