

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Jaotustrafo 400 kVA 10,5-6,3±2x2,5%/0,41 kV Dyn-11 ONAN komplektis kaitseklapp, õlitaseme näitaja	tk	2	
2	Sulavkaitse 6/12 kV 40A PK-6	tk	6	
3	Vinnak 400A 3p sulavkaitsmealus (nt. XLP2)	tk	1	
4	Sulavkaitse 500V 250A gG NH2	tk	3	
5	Kahetariifne kaugloetav (KLG) P2P arvesti 230/400V, 100A	tk	2	
6	Kaitselüliti 3xC100A	tk	2	
7	Madalpingeseadme peakaitselüliti 1000A	kmpl	2	
8	Jõumaakaabel AXPk 4G240 (varuga 5%)	m	184*	
9	Paigalduskaabel MKEM 70 MU	m	6*	
10	Otsamuhv kaablile AXPk 4G240	kmpl	1	
11	Otsamuhv komplektis kaablikingadega kaablile AXPk 4G240	kmpl	1	
12	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	3*	
13	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	31*	
14	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	34*	
15	Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"	m	133*	
16	Tähistused	kmpl	1	
17	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

*Täpsustada ehituse käigus

15.10.2018.a.
Koostas:
Tatjana Puškarjova

15.10.2018.a.
Kontrollis:
Tatjana Puškarjova