

Elektrilevi OÜ  
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN  
Registrikood 11050857

**PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR.** 7250705585  
**KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV:** 17.10.2018

**KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:**

<b>REGISTRIKOOD:</b>	11105794
<b>NIMI:</b>	OÜ LIHTSAD LINNAMEHED
<b>KONTAKTISIK:</b>	A. Särg
<b>OBJEKTI AADRESS:</b>	Timmi tee 6a, 8a, 10a, 16, 18 Lohkva
<b>TÖÖ NUMBER:</b>	2018-21-LL
<b>TÖÖ SISU:</b>	veevarustuse välisvõrk ja väliskanalisatsioonivõrk
<b>STAADIUM:</b>	Tööprojekt

**KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:**

- \* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- \* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- \* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- \* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- \* Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- \* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- \* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- \* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- \* Järgida esindaja nõudeid.

**KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:**

Tatjana Borševitskaja  
Elektrilevi OÜ