


| KAEVU TÄHIS | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | K-5 |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| OLEMASOLEV MAAPINNA | | | | | |
| KÕRGUS (m ABS) | 57.89 | 58.04 | 58.15 | 58.37 | 59.09 |
| PROJ MAAPINNA | | | | | |
| KÕRGUS (m ABS) | 57.89 | 58.04 | 58.15 | 58.37 | 59.09 |
| TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS) | 56.27 | 56.52 | 56.64 | 56.89 | 57.14 |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.62 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.95 |
| KALLE % | | | | | |
| PIKKUS (m) | 0.0070 | | | | 124.5 |
| TORU LÄBIMÕÖT | | | | | |
| REKONSTRUEERIMISE MEETOD | | | | | |
| VAHEKAUGUS (m) | 36.3 | 17.0 | 35.4 | 35.7 | |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | | | | |

MÄRKUS:

Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.
Vaata ka joonist torustiku soojustamine.

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--|
|  | | TIMMI TEE 6a,8a,10a,16,18 | |
| OÜ LIHTSAD LINNAMEHED | | LOHKVA, LUUNJA VALD, TARTUMAA | |
| KRESSI TN 16, TARTU 50408, Reg. kood 11105794 | | | |
| Litsents EEP000313 v.a 06-04-05 | | | |
| PROJEKTEERIJAL | AHTI SÄRG | | |
| TELLIJAL | ANNIKA SUUN | | |
| TÖÖ NR. | 2018-21 LL | | |
| JOONIS | VVK-7 | | |
| MÕÕTKAVAL | 1:500 | | |
| KUUPÄEV | SEPTEMBER 2018 | | |
| | | VÄLISVÕRGUD, TÖÖPROJEKT | |