

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Jaotuskilp 400A soklil, sektsioneeritud	tk	1	vt. EV-2
2	1 arvestiga liitumiskilp soklil, voolutafodega	tk	2	
3	Kahetariifne kaugloetav (P2P) arvesti 230/400V, 5A	tk	2	
4	Liitumiskilbi maandus	kmpl	2	
5	Sulavkaitse 500V 250A gG NH2	tk	6	AJ-s
6	Jõumaakaabel AXPk 4G240 (varuga 5%)	m	196*	
7	Otsamuhv kaablile AXPk 4G240	tk	4	
8	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	22*	
9	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	4	
10	Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"	m	148*	
11	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	7*	
12	Tähistused	kmpl	1	
13	Installatsioonimaterjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

*Täpsustada ehituse käigus

02.10.2018.a.

Koostas:

Artur Mintšenkov

02.10.2018.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo