



MAANTEEAMET



Margus Koger  
Empower Aktsiaselts  
Margus.Koger@empower.ee  
K.A. Hermann 8a  
10121, Tallinn

Teie 25.09.2018

Meie 03.10.2018 nr 15-2/18/45490-2

### **Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 22253 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud elektrikaabli ja alajaama paigaldamine ning õhuliini demonteerimine riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis:

**Ristumine riigiteega nr 22253 km 2,46 kinniselt, kaitsetorus**, km 2,43 – 2,47 tehnovõrgu kulgemine sh alajaama paigaldamine tee kaitsevööndis, km 2,40-2,60 õhuliini demonteerimine tee kaitsevööndis (sh km 2,57 ristumisel teega).

Projekt on koostatud vastavuses Maanteeameti tüüpnuuetele.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ning Maanteeameti põhimääruse, **kooskõlastame** Empower AS töö nr 18561P „*Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kinnistute liitumine*“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad elektri rajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Riigitee nr 22253 teelõigul km 0,000-4,964 kehtib pindamisjärgne garantii kuni 30.12.18. ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Maanteeametiga kokkulepe riigitee maaüksusele tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks. Taotlus tuleb esitada Maanteeameti teemaa osakonda ([maantee@mnt.ee](mailto:maantee@mnt.ee)). Kokkuleppe taotluse vorm asub [www.mnt.ee](http://www.mnt.ee) – blanketid – tehnovõrgud – **taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks**. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liikluskorralduse tegevuse loa väljastamiseks.
3. Liikluskorralduse tegevuse tegemiseks riigitee maal tuleb Maanteeametilt taotleda luba. Loa taotlus tuleb esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne tööde algust Maanteeametile ([maantee@mnt.ee](mailto:maantee@mnt.ee)). Loa taotluse vorm asub [www.mnt.ee](http://www.mnt.ee) – blanketid – tehnovõrgud – **taotlus väljastada liikluskorralduse tegevuse luba (ehitus) tööde tegemiseks riigitee maal**. Loa taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonnaga kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel juhendada majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

4. Lahtiseid kaevikuid peale tööpäeva lõppu riigitee maaüksusele ega tee kaitsevööndisse ei ole lubatud jätta. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud.
5. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
6. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi eksploatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee hooldele (korrashoiule) ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee teemaalt ja tee kaitsevööndist.
7. Peale tööde lõppu tuleb Maanteeametile esitada 3D kujul digitaalsed teostusjoonised .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.
8. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Maanteeametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

planeeringute menetlemise talitus

Lisad:

LP6137\_Taastamine ja ristlõiked\_03.pdf

LP6137\_Asendiplaan\_02.pdf

LP6137\_Asendiplaan\_01.pdf

Peeter Uiibo

5159766 Peeter.Uiibo@mnt.ee