

Objekt: Balti elektrijaama juhtimise peakilbi üleviimine

Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva, Ida-Virumaa, Eesti

Töö nr: 18320-0005
Köide: KVJ
Staadium: TP
Kuupäev: 30.10.2018 (M1)

Lisa 1 PÕHISEADMETE KOONDTABEL

JAHUTUS

Seadme tähis	Seadme nimetus	Jahutus- võimsus [kW]	El.võimsus	Seade näitena	Märkus
LOSAA50AH611/ LOSAA50AH711	Aastaringse kasutusega Split- tüüpi jahutus süsteem sise+välis- seadmed ja seina- juhtimispaneel	-2.5kW (nominaal)	230/1~/50 0.8 kW	FDTC25/SRC25ZS-S (Mitsubishi Heavy Industry)	Teenindusala: JPK-ruum