

Объект: Перенос главного щита управления Балтийской электростанции

Адрес: Elektriijaama tee 59, Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония

№ работы: 18320-0005  
Часть: KVI (ОВК)  
Стадия: РП  
Дата: 30.10.2018 (M1)

## Приложение 1 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### ОХЛАЖДЕНИЕ

Обозначение устройства	Номенклатура	Охлажд. мощность [кВт]	Эл.мощность	Оборудование (например)	Примечание
LOSAA50AH611/ LOSAA50AH711	Сплит-типа система охлаждения для круглогодичного использования (внутренний и наружный блоки + настенная панель управления)	-2.5 кВт (номин.)	230/1~/50 0.8 кВт	FDTC25/SRC25ZS-S (Mitsubishi Heavy Industry)	Зона обслуживания: Помещение главного щита Балтийской электростанции