

KAEVU TÄHIS	OV-27	VP3	V-26	V-25	V-24	V-23	V-22	V-21	V-20	V-19	V-18	OV-17	V-16	V-15	V-14	V-13	V-12	V-11	V-10	V-9	V-8	VP2	V-7	V-6	V-5	V-4	V-3	V-2	VP1	OV-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62.00	61.95	61.95	61.90	61.75 61.85	61.75 61.85	61.65 61.70	61.65 61.70	61.70	61.60	61.32	61.15	61.00	60.95	60.70	60.50	60.45	60.40	60.30	60.15	60.10	59.84	59.70	59.51	59.36	59.07	58.90	58.65	58.45	58.50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	61.95	61.90	61.97	61.88	61.78 61.88	61.78 61.88	61.68 61.68	61.68 61.68	61.66	61.58	61.30	61.11	61.02	60.87	60.73	60.48	60.43	60.35	60.28	60.17	60.12	59.86	59.66	59.49	59.34	59.05	58.84	58.72	58.53	58.50
TORU KÕRGUS ÜLALT (m ABS)	59.88	59.88	59.77	59.58	59.73 59.83	59.73 59.83	59.58 59.58	59.58 59.58	59.56	59.66	59.50	59.02	59.22	59.07	58.53	58.53	58.48	58.30	58.23	58.02	57.87	57.60	57.76	57.24	56.34	56.90	56.84	56.67	56.53	55.85
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.18	2.13	2.31	2.41	2.16 2.26	2.16 2.26	2.21 2.31	2.21 2.31	2.21	2.01	1.91	2.20	1.91	1.91	2.31	2.06	2.06	2.16	2.16	2.26	2.36	2.37	2.01	2.36	2.71	2.26	2.11	2.16	2.11	2.76
LANG	0.000																													
PIKKUS (m)	4.4	32.8	0.003	15.9	0.012	0.007	21.9	1.2	18.5	0.000	1.0	0.003	5.9	0.008	15.1	41.3	0.004	16.7	0.029	0.013	15.7	13.6	0.011	14.1	0.038	0.000	21.1	0.012	4.2	0.011	5.8	0.014	4.9	9.2	0.023	0.008	3.8	19.7	0.014	0.011	14.2	13.1	0.040	11.3	0.044	0.007	22.1	0.004	16.2	0.004	12.9	0.013	19.9	0.007	13.0	0.052
TORU LÄBIMÕÕT	PE PN10 De110																													
VAHEKAUGUSED (m)	4.4	32.8	15.9	21.9	1.2	18.5	1.0	5.9	15.1	41.3	16.7	15.7	13.6	14.1	21.1	4.2	5.8	4.9	9.2	3.8	19.7	14.2	13.1	11.3	22.1	16.2	12.9	19.9	13.0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN																														

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VK-4.
2. Tingmärgid vt joonis VK-A.
3. Ehituskaeviku ja teekatete tasastamise tüüpristlõiked vt joonis VK-B.

Muudatuse nr	Kooskõlas	Projektivastu	Selgitus	Projektivastu	Mirrom OÜ	Mõõtkava	1:500
					Harju mnt 42, Tartu 50407	Töö nr	16003
					Tel 5 337 7777, Tartu 50407	Joonise digiallkirjastamise aeg/TT/kell/min	2016/TT/01/1100
					Tel 5 337 7777, Tartu 50407		
					e-mail: info@mirrom.ee		
					Registrikood 11		
					KMKR EE100		
					Projektijuht 08.09.2015		

Projektnumber: *Mirrom OÜ*

Objekti aadress: Tartu linn Kastani tn, Tigi tn

Koostaja: Kaimo Rinkel — Allkiri

Projektijuht: Kaimo Rinkel — Allkiri

Kooskõlastanud ja digiallkirjastanud

Tellija: AS Tartu Veevärk

Töövõtja: Mirrom OÜ

Joonise nimetus: Kastani tn torustiku pikiprofiil

Kuupäev: 31.03.2016

Ehitusliik: Laiendamine

Projekti staadium: TP

Joonise nr: VK-14