


KAEVU TÄHIS	SK-112	SK-120	SK-121	SK-122	SK-123	SKP102
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62.90	63.25	63.50	63.95	64.50	64.55
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62.90	63.25	63.50	63.95	64.50	64.55
TORU RENNIT KÕRGUS (m ABS)	60.30	61.25	61.48	62.06	62.39	62.57
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.60	2.00	2.02	1.89	2.11	1.98
LANG	0.027	35.1	0.017	47.9	0.010	50.8
TORU LÄBIMÕÖT	PE/PP SN8 De250					
VAHEKAUGUSED (m)	35.1	13.6	34.3	32.4	18.3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN						

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteeris	Selgitus

Projekteerija 		Töö nimetus Kastani tänav lõigus Riia tn - J.Kuperjanovi tn, Tiigi tänav lõigus Vaksali tn - Pepleri tn, Vanemuise tänav lõigus Kastani tn -Vanemuise tn 48 vee-, reovee- ja sademeveetorustikud			Tellija AS Tartu Veevärk	
Mirrom OÜ Tulbi 2F-14, Tartu 50407 Tel: +372 5239541 E-mail: mirrom.oy@mail.ee MTR nr EEP002745 reg. 30.08.2013					Töövõtja Mirrom OÜ	
Objekti aadress Tartu linn Kastani tn, Tiigi tn		Joonise nimetus Tiigi tn 23 torustiku pikiprofiil			Mõõtkava	
Kontrollis Rauno Ränkel	Allkiri <i>/allkirjastatud digitaalselt /</i>				Töö nr 16003	
Projekteeris Rauno Ränkel	Allkiri <i>/allkirjastatud digitaalselt /</i>	Kuupäev 31.03.2016	Ehitusliik Laiendamine	Projekti staadium TP	Joonise digiaadress 16003_TP.VK-1.VK.23.dwg	
					Joonise nr VK-7	

Märkused

1. Torustiku asukoht vt joonis VK-2.
2. Tingimärgid vt joonis VK-A.
3. Ehituskaeviku ja teekatete taastamise tüüpriistõlked vt joonis VK-B.