



KAEVU TÄHTS	V-100	V-101	V-102	VP100	V-103	V-104	V-105	VP101	V-106					
OLEMÄSOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63.05	63.05	63.10	63.35	63.80	64.05	64.20	64.50	64.60					
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	63.05	63.05	63.10	63.35	63.80	64.05	64.20	64.50	64.60					
TORU KÕRGUS ÜLALT (m ABS)	61.20	61.25	61.30	61.15	61.85	62.10	62.15	62.70	62.80					
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.96	1.91	1.91	2.31	2.06	2.06	2.16	1.91	1.91					
LANG	PE PN10 De110													
PIKKUS (m)	2.8	6.8	16.5	0.009	0.019	36.7	0.014	17.7	0.008	6.6	0.032	17.1	0.006	17.1
TORU LÄBIMÕÖT														
VAHEKAUGUSED (m)	2.8	6.8	16.5	36.7	17.7	6.6	17.1	17.1						
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN														

Märkused

- Torustiku asukoht vt joonis VK-2.
- Tingimärgid vt joonis VK-A.
- Ehituskaeviku ja teekatete taastamise tüüpriistlõiked vt joonis VK-B.

Projekteerija		Töö nimetus		Tellija	
<b>Mirrom OÜ</b>		Kastani tänav lõigus Riia tn - J.Kuperjanovi tn, Tiigi tänav lõigus Vaksali tn - Pepleri tn, Vanemuise tänav lõigus Kastani tn -Vanemuise tn 48 vee-, reovee- ja sademeveetorustikud		AS Tartu Veevärk	
Mirrom OÜ Tulbi 2F-14, Tartu 50407 Tel: +372 5239541 E-mail: mirrom.oy@mail.ee MTR nr EEP002745 reg. 30.08.2013		Joonise nimetus		Töövõtja	
Objekti aadress Tartu linn Kastani tn, Tiigi tn		Tiigi tn 23 torustiku pikiprofiil		Mirrom OÜ	
Kontrollis Rauno Ränkel	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava	
Projekteeris Rauno Ränkel	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 31.03.2016	Ehitusliik Laiendamine	Töö nr 16003	
			Projekti staadium TP	Joonise digiaadress 16001_TP.VK-1.VK-23.dwg	
				Joonise nr VK-9	
Muudatuse nr		Kuupäev		Projekteeris	