

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 9249500272****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI <b>ALTREN PROJEKT OÜ</b>	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD <b>12609551</b>
ESINDAJA NIMI <b>V. LAAS</b>	ESINDAJA TELEFON <b>53402723</b>

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS <b>Projektide koostöölastamine: keskmine projekt</b>	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT <b>Rõõmu tee 10, Tartu</b>	
MAKSUMUS <b>34.89</b>	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV <b>13.06.2018</b>
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI <b>Tatjana Borševitskaja</b>	

**Teenuse osutaja:**

Tatjana Borševitskaja  
Elektrilevi OÜ

**Teenuse tellija:**

V. Laas

.....  
(allkiri)

.....  
(allkiri)

Elektrilevi OÜ  
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN  
Registrikood 11050857

**PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR.** 9249500272  
**KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV:** 13.06.2018

**KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:**

<b>REGISTRIKOOD:</b>	12609551
<b>NIMI:</b>	ALTREN PROJEKT OÜ
<b>KONTAKTISIK:</b>	V. Laas
<b>OBJEKTI AADRESS:</b>	Rõõmu tee 10, Tartu
<b>TÖÖ NUMBER:</b>	VK1806
<b>TÖÖ SISU:</b>	Tee, veetrass, kanalisatsioon, Tänavavalgustus
<b>STAADIUM:</b>	Tööprojekt

**KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:**

- \* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- \* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- \* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- \* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- \* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- \* Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- \* Kaablite peal ja kohal on ehitusjäätmete ladustamine keelatud.
- \* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- \* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.
- \* Arvestada perspektiivsete Elektrilevi OÜ kaablite paigaldamisega.
- \* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- \* Järgida esindaja nõudeid. Ristumisel trassidega kaablid kaitsta torudega(olemas olevad kaablid). Arvesada elektriprojektiga. Kõik kitsaskohad lahendada esindaja juuresolekul.

**KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:**

Tatjana Borševitskaja

Elektrilevi OÜ