

Rõõmu Tee 10B
Valdek Rämmer
20.06.18

Rõõmu tee 10B
Joni Reinart
22.06.18

Rõõmu tee 10A
Alpa Viskerit
19.06.18

AS-i Tartu Veevärk poolt
ÜLE VAADATUD

"20." 06 20 18 a. nr. 495

Märkused:

1. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
2. Torustike pikiprofilid vt joonis VK-6-03 kuni VK-6-09
3. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus
4. Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katte taastamise ristlõiked vt joonis VK-6-01
5. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis VK-6-02
6. Katete taastamine teha vastavalt FIE Teeprojektid Tiit Korn tööle, töö nr 1801
7. Koordinaadid L-Est '97 süsteemis
8. Kõrgused EH2000 süsteemis
9. Sademeveetoru peatrasspeab olema augustatud poolring 220°.
Paigaldamine teha sama moodi nagu дренаazitorul.

Muudatuse nr:		Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:	
Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus:		Tellija:	
		Tartu linn, Rõõmu tee 10 krundi ja lähiala detailplaneeringu järgsete tänavate projekteerimine. Osa 2: Torustikud.		Ruumi Grupp OÜ	
Objekti aadress: Tartu linn, Rõõmu 10		Joonise nimetus:		Töövõtja:	
Vastutav spetsialist: Vahur Laas		Torustike asendi plaan		Altren Projekt OÜ	
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/				Mõõtkava:	1:500
				Töö nr:	VK1806
				Joonise digiaadress:	VK1806_TP_AS-4_VK-6_C_VK-6.dwg
Projekteerija: Johannes Zujev		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev: 21.05.2018	Ehitusliik: Laiendamine	Projekti staadium: TP
				Joonise nr:	AS-4-02