

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 2158286719****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI ALTREN PROJEKT OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12609551
ESINDAJA NIMI VAHUR LAAS	ESINDAJA TELEFON 5340 2723

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Vahi tn (Kummeli tn-Killustiku tn), Tartu linn (vk)	
MAKSUMUS 34.89	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 01.10.2019
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Dun	

Teenuse osutaja:
Yulia Dun
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
VAHUR LAAS

.....
(allkiri)

.....
(allkiri)

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 2158286719
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 01.10.2019

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	12609551
NIMI:	ALTREN PROJEKT OÜ
KONTAKTISIK:	VAHUR LAAS
OBJEKTI AADRESS:	Vahi tn (Kummeli tn-Killustiku tn), Tartu linn (vk)
TÖÖ NUMBER:	VK1940
TÖÖ SISU:	Sadeveetorustiku ehitamine ja veetorustiku rekonstrueerimine
STAADIUM:	Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

- * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>
Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- * Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- * Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- * Kui nõutud tingimusi pole võimalik saavutada tuleb Elektrilevi OÜ esindajaga kokku leppida kohapeal kaablite ümberpaigutamine ning selleks vajalike tööde mahud.
- * Järgida esindaja nõudeid, kitsaskohad lahendada esindaja juuresolekul. Ristumisel Elektrilevi kaablitega kaitsta kaablid torudega. Liitumiskaevud rajada nõuetekohasele kaugusele kaablitest.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Yulia Dun

Elektrilevi OÜ