

Kooskõlastus

Kooskõlastan töö VK1940 Tartu linn, Vahi tn. lõigus Kummeli tn. kuni Killustiku tn. sademeveetorustiku ehitus ja veetorustiku rekonstrueerimine lõigus Vahi tn. 3 kuni Liivamäe tn. projekti AS Gaasivõrk kuuluvate torustike osas tingimustel.

1. Tööde teostamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis peab tööde eest vastutav isik enne tööde algust kutsuma kohale AS Gaasivõrk esindaja.

2. Torustiku kaitsevööndis kaevata käsitsi, tehnovõrkude rajamisel tagada ristumisel ja rööpkulgemisel gaasitorustikuga nõuetekohased vahekaugused.

26.09.2019.

Igor Orlov
Tartu hooldusjuht
5024893

/allkirjastatud digitaalselt/