

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS Nr: 12-9/2019/75
26.02.2019**

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

Palmpro OÜ

**Võilille tee 11a-16, 61402 Tähtvere vald, Tartumaa
509 7516**

info@palmpro.ee

**Kambja vald, Räni alevik, Saare MÜ vee- ja
kanalisatsioonitorustike projekteerimine**

Palmpro OÜ töö nr. 202 "Kambja vald, Räni alevik, Saare MÜ vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine"

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Planeeritav vee- ja kanalisatsioonitorustik paikneb järgnevate Elering AS-le kuuluvate 330kV õhuliinide kaitsevööndis:
 - a. L301 Tartu – Valmiera visangus M429 – M430;
 - b. L358 Tartu – Pihkva visangus M13 – M15;
2. Enne tööde algust Elering AS-le kuuluvate õhuliinide kaitsevööndis vormistada kaitsevööndis töötamise luba;
3. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
4. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 meetrit;
5. Töö teostja peab valima ohutud töövõtted, mille käigus oleks tagatud nõutud ohutu õhkvaheki juhtmeteni
6. Töökohal peab olema Elering AS poolt kooskõlastatud projekt;
7. Elering AS ei vastuta teistele osapooltele kuuluvate kommunikatsioonide (elektriliin, sideliin, gaasitrass jms) olemasolu ja töötingimuste eest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marten Raidmaa

Elering AS

Lõuna piirkonna liinide käidukorraldaja

tel: 716 8385; 5340 3023