TINGMÄRGID
(Viva Insenerid OÜ)

- SK1 — PROJEKTEERITUD SADEMEVEETORUSTIK (TÄNAVATORUSTIK)
- SK2 — PROJEKTEERITUD SADEMEVEETORUSTIK (KINNISTU TORUSTIK)
- K1 — K1 — PROJEKTEERITUD REOVEE KANALISATSIOONITORUSTIK
- K3 — K3 — PROJEKTEERITUD TEHNOLOOGILISE PESUVEE TORUSTIK
- KS1 — PROJEKTEERITUD TEHNOLOOGILISE PESUVEE SURVETORUSTIK
- PROJEKTEERITUD KONTROLLKAEVU TÄHIS
- PROJEKTEERITUD RESTKAEVU TÄHIS
- HALJASALA TAASTAMINE
- ASFALTKATTE TAASTAMINE (2-KIHILINE KATE, SÕIDUTEE)
- ASFALTKATTE TAASTAMINE (1-KIHILINE KATE, SÕIDUTEE)
- ASFALTKATTE TAASTAMINE (1-KIHILINE KATE, KÕNNITEE)
- ASFALTKATTE TAASTAMINE (2-KIHILINE KATE, PLATS)
- BETOONKATTE TAASTAMINE
- ÄÄREKIVI TAASTAMINE

LIKVIDEERITAVAD/MITTE TÖÖTAVAD KOMMUNIKATSIOONID

- V — V — LIKVIDEERITAV VEETORUSTIK
- K — K — LIKVIDEERITAV KANALISATSIOONITORUSTIK
- V — V — MITTETÖÖTAV VEETORUSTIK
- T — MITTETÖÖTAV KÜTTETORUSTIK

OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID

- D — OLEMASOLEV DRENAAŽITORUSTIK
- SK — OLEMASOLEV SADEMEVEETORUSTIK
- V — OLEMASOLEV VEETORUSTIK
- K — OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORUSTIK
- T — OLEMASOLEV KAUGKÜTTETORUSTIK
- OLEMASOLEV KÕRGEPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- S — OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
- G — OLEMASOLEV GAASITORUSTIK
- K3 — K3 — OLEMASOLEV TEHNOLOOGILISE PESUVEE TORUSTIK
- KRUNDI PIIR

1500 m²
12,5 l/s
De160

1000 m²
9 l/s
De160

2000 m²
17 l/s
De200

2500 m²
23 l/s
De250

7750 m²
65 l/s
De315

3400 m²
25 l/s
De250

7200 m²
60 l/s
De315

3300 m²
28 l/s
De250

6800 m²
60 l/s
De315

Re-30 m puurkaevu asfaltlahtilõikamisele

Re-50 m puurkaevu asfaltlahtilõikamisele

Tahtvere tn

Laulupeo pst

Kalastajarändi laoliitud Maa-ameti andmetegist, seisuga 01.03.2019
koordinaadid: Lambert-EST 97 süsteemis
Kõrgused: EH2000 kõrgussüsteem

Trassivaldajate tähevastamised/kooskõlastused	
Telia Eesti AS	Projektii kooskõlastus nr. 31768328, kehtib kuni 01.04.2020
Tartu Veevärk AS	Üle vaadatud nr. 237 27.03.2019
Gaasivõrgud AS	Kooskõlastatud nr. 120 27.03.2019

AS-i Tartu Veevärk poolt
ÜLE VAADATUD
"03" 07 2019.a. nr. 534

MÄRKUSED:
1. KAVAMISTÖÖD LÄHEMAL KUI 2 M OLEMASOLEVATEST KOMMUNIKATSIOONIDEST TEHA KÄSITSI.
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID.
3. PROJEKTI ALUSEKS ON WEW OÜ POOLT KOOSTATUD GEODEETILINE ALUSPLAAN TÖÖ NR GEO-042-19 25.03.2019, EH2000 KÕRGUSSÜSTEEM

WeW oü
Tähe 127a
Tartu 51013
telefr: 7303636
info@wew.ee

Nimi	allkiri
Juhataja	Jaan Vään
Vastutav	Janno Vään
Vähtöö	Tiit Haak
Kameraal	Tiit Haak

Laulupeo pst 15 // Tähtvere tn 56
reovee- ja sademevee kanalisatsioonitorustike projekteerimine
Geodeetiline alusplaan

Töö nr. GEO-042-19
Kuupäev: 25.03.2019
Joonis: 1/2
Mõõtkava: 1:500

Majandustegevuse teate number EG/021804-9001

Ehitusgeodeetilised töod
Ehitusgeodeetilised uuringud insenerteemilised geodeesiatööd

Tartu maakond, Tartu linn
Laulupeo pst 15 ja Tähtvere tn 56

Tellija: A. Le Coq AS

VIVA INSENERID OÜ
Riia 181a, Tartu 51014
Tel +372 7304244
mail@vivainsenerid.ee
MTR reg. nr EEP002359

TELLIJA
A Le Coq AS

TÖÖ NIMETUS JA AADRESS
Laulupeo pst 15 kinnistu reo- ja sademeveekanalisatsioonisüsteemi ning tehnoloogilise pesuvee projekteerimine
Laulupeo pst 15, Tartu

INSENER	TIIT KORN	
PROJEKTEERIJA	JANNO PARTS	

JOONISE NIMETUS
Välisvõrgud
Katete taastamise plaan

FAILI NIMETUS	KUUPÄEV	TÖÖ NR	JOONISE NR	STAADIUM	MÕÕTKAVA
...AS-1.pdf	22.05.2019	3218	AS-1	PP	1:500