

## Kooskõlastus

Kooskõlastan töö VK1933 Tartu linn, Kreutzwaldi, Hiie, Taara, Vikerkaare, J.V. Jennseni, J. Hurda ja Koidula tn. vee-, -sademevee ja reoveekanaliseerimisprojekt AS Gaasivõrk kuuluvate torustike osas tingimustel.

1. Tööde teostamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis peab tööde eest vastutav isik enne tööde algust kutsuma kohale AS Gaasivõrk esindaja.

2. Torustiku kaitsevööndis kaevata käsitsi, tehnovõrkude rajamisel tagada ristumisel ja rööpkulgemisel gaasitorustikuga nõuetekohased vahekaugused.

26.06.2019.

Igor Orlov  
Tartu hooldusjuht  
5024893

/allkirjastatud digitaalselt/