

Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	1SK	SK6-3	SK6-2	SK6-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	58.60	58.80	58.85	59.00
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	58.60	58.80	58.85	59.00
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	56.08	56.22	56.34 / 56.83	56.96
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.52	2.58	2.51 / 2.02	2.04
LANG / PIKKUS (m)	0.005	52.7	0.007	17.8
TORU LÄBIMÕÕT	PE/PP SN8 De315 - 70.5m			
TORU TÜÜP				
VAHEKAUGUSED (m)	27.4	25.3	17.8	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis AS-4-02 kuni AS-4-06
2. Tingmärgid vt joonis AS-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VK-6-01

Selgitus:
Projekteeris:
Kuupäev:
Muudatuse nr:

Tellija: AS Tartu Veevärk
Töövõtja: Altren Projekt OÜ
Mõõtkava:
Töö nr.: VK1933
Joonise digiaadress: VK1933_JP-4-VK-LOPC-LW4.dwg
Joonise nr.: VK-6-10

Töö nimetus:
Tartu linn, Kreutzwaldi, Hiie, Taara, Vikerkaare, J.V. Jansseni, J. Hurda ja L. Koidula tänavate vee,- sademevee ja reoveekanalisatsioonitorustik

Joonise nimetus:
Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil 1SK kuni SK6-1

Projekti staadium: TP
Ehitusliik: Rekonstrueerimine/ Laiendamine
Kuupäev: 27.05.2019

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Jaani-Ransu, Suure-Rakke küla Rannu vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress: Tartu linn, Tähtvere

Vastutav spetsialist: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Johannes Zujev
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

VK-6-10