

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 0488574930****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI ALTREN PROJEKT OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12609551
ESINDAJA NIMI SVEN ZUJEV	ESINDAJA TELEFON 5347 8135

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Aleksandri tn 32, Turu tn T21, Tartu linn (vk)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 20.04.2022
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:

Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:

SVEN ZUJEV

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0488574930

Kooskõlastuse kuupäev 20.04.2022

KOOSKÕLASTUSE TELLIJAJA

Registrikood 12609551

Ettevõtte nimi ALTREN PROJEKT OÜ

Kontakisik SVEN ZUJEV

Objekti aadress Aleksandri tn 32, Turu tn T21, Tartu linn (vk)

Töö number 22053

Töö sisu Sademeveetorustiku asendiplaan

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Katete taastamisel tagada kaablite normidekohane sügavus, kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja