

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 1707526266****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI ANIJA VALLAVALITSUS	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 75018816
ESINDAJA NIMI PRIIT VABAMÄE	ESINDAJA TELEFON 512 5244

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Jaama tn piirkond, Kehra linn ,Anija vald (sadevesi)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 02.06.2023
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Kolnes	

Teenuse osutaja:
Yulia Kolnes
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:
PRIIT VABAMÄE

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 1707526266
Kooskõlastuse kuupäev 02.06.2023

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 75018816
Ettevõtte nimi ANIJA VALLAVALITSUS
Kontakisik PRIIT VABAMÄE
Objekti aadress Jaama tn piirkond, Kehra linn ,Anija vald (sadevesi)
Töö number 2711
Töö sisu Sadeveetorustiku asendiplaan
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

- * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- * Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.

* Kraavi põhjast tagada min0,5m kaablisügavust.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Yulia Kolnes

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja