



Olemasolev peajaotuskilp PJK
hoone keldris kilbiruumis

Proj. inverter HUAWEI SUN2000-20KTL-M5;
paigaldada hoone kilbiruum

PÄIKESEPANEELID 48TK
460W x 48(tk) = 22,08kW



| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Tellija: VIILJANDI VALLAVALITSUS | | Töö: 23423 – PÄIKESEELEKTRIAAM ELEKTRIENERGIA TUGEVOOL [EL] | |
| Objekt: PÄIKESEELEKTRIAAM SAKALA 4 VIIRATSI ALEVIK | | | Joonise nr |
| Joonis: PÄIKESELEKTRIAAMA ASENDIPLAAN | | | EL-4-01 |
|  Eleväli AS Tallinna 58 Viigandi 71018 tel 43 30803 e-mail mail@elevali.ee MTR reg.nr. EL10274158-0001 v.a 12.09.02; MTR reg.nr. FPR000181 v.a. 21.07.21 | | Projektijuht R.PIUS | |
| | | Projekt T.KLAOS | Leht/lehti 1/1 |
| | | Koostatud/trükitud 31.07.2023/13.07.2023 | Stadium PP |
| | | Fail Paigutus.dwg | Mõõtkava 1:10 |