

## Põhimaterjalide loetelu

### Töö nr 23423-EL

	Nimetus	Tehnilised andmed	Kogus	Ühik	Märkus
1	Päikesepaneel 460W	460W; Näiteks Ja Solar JAM72S20	48	tk	
2	MC4 pistik+pesa	UV kindlad pistikud 6mm <sup>2</sup> ; Näiteks EPIC SOLAR 4M/4F 4..6mm <sup>2</sup>	6	tk	
3	DC Solarkaabel	UV kindel kaabel ristlõikega 6mm <sup>2</sup> ; Näiteks Solar H1Z2Z2-K 0,6/1kV	76*	m	*konkreetsed pikkused arvestab Töövõtja
4	Plekk-katuse kinnituslahendus	Kinnitustarvikud koos kõigi vajalike lisadega; Näiteks Corab B-03	1	Kmpl	
5	Kaabel	KO-RO kaabel	25*	m	*konkreetsed pikkused arvestab Töövõtja
6	Kaabel 10mm <sup>2</sup>	Vask 10mm <sup>2</sup> ; Näiteks XPJ 5G10	5*	m	*konkreetsed pikkused arvestab Töövõtja
7	Inverter	20kW; Näiteks Huawei SUN2000-20KTL-M5	1	tk	
8	DC Solar kaabli kinnitustarvikud		*	Kmpl	*valib Töövõtja
9	Paigalduskaabli kinnitustarvikud		*	Kmpl	*valib Töövõtja

### Märkused:

1. Käesolevas põhiseadmete loetelus ei ole eraldi välja toodud seadmete paigaldamiseks vajaminevaid montaaži- ja abimaterjale (nt. seadme- ja harukarbid; kaabliklambrid, –pellid ja kingad; kaabliredelite, -kaitsetorude, -karbikute, ja pörandakanalite kinnitus- ja ühendusdetailid; jne.), nende nomenklatuuri ja vajaliku kogusega arvestab Töövõtja.

2. Põhiseadmete loetelus toodud kaablite kogused on orienteeruvad, lõpliku koguse määrab Töövõtja.

3. Põhiseadmete loetelus toodud koguseid tuleb võrrelda plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega, erinevuste korral tuleb sellest kirjalikult teavitada Projekteerijat.

4. Projektis toodud konkreetset tüüpi või konkreetse tootja seadmeid ja materjale võib asendada, kuid üksnes

Tellijaga ja Projekteerijaga kirjalikul nõusolekul. Asendatavad seadmed peavad oma tehniliste-, funktsionaalsete-, ohutus-, kvaliteedi-, kasutus- ja hooldusomaduste poolest olema vähemalt

samaväärsed projektis määratud seadmete omadustega. Asendustooted peavad olema täielikult ühilduvad nendega seotud süsteemide ja seadmetega (mõõtmised; tunnussuurused;

ühendusviis; häirekindlus; jm.) peavad vastama kehtiva normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nõuetele, omama

peavad vastama kehtiva normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite nõuetele, omama

vastavusmärki ning asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja heakskiidutunnistusi. Esimesel nõudel tuleb need tõestusdokumendid ka esitada.