



- Medium - fly ash
- Operating temperatur - 150 C
- Design temperatur - 180 C
- Design pressure statik -1,013bar
- Movement Axial Z (-15mm)
- Movement Lateral Y (+20mm)
- Deflector -yes
- Insulation -no

СПЕЦИФИКАЦИЯ						
ПОЗ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЯСНЕНИЯ	СТАНДАРТ/ЧЕРТЁЖ	МАТЕРИАЛ	МАССА
1	4	Полукольцо		Лист 8	S235JR	1,9 кг
2	1	Рубашка		сущ черт.	AISI 304	6,7 кг
3	1	Компенсатор	тканевый, сшивной	д/ч	Ткань	0,1 кг
5	2	Фланец		EN 1092:2007 Фланец - PN 6 300 x 323.9	S235JR	11,9 кг
6	24	Болт с шестигранной головкой		ISO 4017 - M20 x 65	8.8 fe/zn	0,2 кг
4	24	Шайба		DIN 125 - A 21	S235JR	0,0 кг
7	24	Шестигранная гайка		ISO 4032 - M20	S235JR	0,1 кг

 Eesti Energia Enefit Energiatootmine	Project	Установка шнеков 1ESP	Mass, kg	45,8 кг																				
	KKS code		Scale	1:5																				
<table border="1"> <tr> <th>Drawn</th> <th>Performers</th> <th>Signature</th> <th>Date</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Maksim.Holjavko</td> <td></td> <td>3.02.2017</td> </tr> <tr> <th>Checked</th> <td>S. Yurkov</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Approved</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Approved</th> <td>A.Stolbov</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Drawn	Performers	Signature	Date		Maksim.Holjavko		3.02.2017	Checked	S. Yurkov			Approved				Approved	A.Stolbov			TITLE	Компенсатор тканевый Ду300	Page/Pages	1 / 1
Drawn	Performers	Signature	Date																					
	Maksim.Holjavko		3.02.2017																					
Checked	S. Yurkov																							
Approved																								
Approved	A.Stolbov																							
	Material		Drw Nr	17E14.0R13-500.000																				
			REV																					