



## MÄRKUSED

- Puurimise ja manteldamise sügavused täpsustada puurimistöde käigus vastavalt tegelikule geoloogilisele läbilõikele.
- Konduktorile Ø273mm teha otsaalune savitamponaaz.
- Manteloru Ø168mm tagune tsementeerida kogu ulatuses (0-67m).
- Puurkaevu oodatav erideebet q=0,17 l/sm.
- Puurkaevu eeldatava toodangu 4,17 l/s puhul on alandus staatilisest veetasemest ca25m.

## MATERJALID

| Jrk.nr | Materjali nimetus        | Mõõtmed | Ühik | Kogus | ÜhKaal | Kaal   |
|--------|--------------------------|---------|------|-------|--------|--------|
| 1.     | MANTELTORU               | 273x8   | jm   | 4,7   | 52,28  | 245,7  |
| 2.     | MANTELTORU               | 168x7   | jm   | 67,4  | 27,79  | 1873,1 |
| 3.     | RV MANTEL TORU           | 114x3   | jm   | 12    |        |        |
| 4.     | RV PILUFILTER pilu 0,5mm | 114x5   | jm   | 16    |        |        |
| 5.     | TSEMENT                  |         | T    | 1,9   |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | TELLIA:<br><b>SONDA VALLAVALLITSUS</b>                             |  |
| Reg.nr.10782297<br>MTR EP10782297-0001<br>Hidrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr. 357<br>Address: Üksnurne tee 16 Üksnurne küla<br>Saku vald Harjumaa 75513<br>GSM: (372) 50 36 229<br>Tel.: (372) 6 705 077<br>e-mail: info@balrock.ee |  | PROJEKT:<br>SONDA ALEVIKU<br>LAANE TN<br>PUURKAEVU PROJEKT         |  |
| TEGEVIDIREKTOR:<br>K. ALASI                                                                                                                                                                                                              |  | ASUKOHT:<br>IDA-VIRUMAA<br>SONDA ALEVIK LAANE TN<br>58001-003-0278 |  |
| PROJEKTEERIJAL:<br>K. ALASI                                                                                                                                                                                                              |  | IJONNIS:<br>PUURKAEVU<br>GEOLOOGILINE LÕIGE                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | MÕÖT: 1:500<br>AEG: mai 2017                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | 11647_TP_VK-02                                                     |  |