



**MÄRKUSED:**

- Projekti koostamisel oli aluseks ELTEL Networks AS-i poolt 05.07.2017. a koostatud töö nr 6965G "Geodeetiline alusplaan". Kõrgused BK77 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostööks olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
- Projekteeritud liinirajatisse paigaldussügavus peab olema min. 0,7m maapinnast haljasalal, ristumisel truubiga - 1,0m truuhi põhjast.
- Paigaldus- ja ehitustööde juhenduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Elektrilevi OÜ ja teiste asjaomaste organisatsioonide koostöökastamisel esitatud nõuetest.

**Uela kinnistu omaniku tingimused:**

- drenaažide eeldatavatel kohtadel tuleb kaevetööd teha käsitsi ;
- ehitustööde käigus purunenud dreniid tuleb asendada samas mõõdus plasttorudega ning selle kohta tuleb koostada kaetud tööde akt;
- kaevetööde tegemise ajal tuleb kohale kutsuda Põllumajandusameti maaparanduspetsialist (Theo Aasa 50-53-552).

**Koostöökastam:** Maarja Tee

- Peale ehitustööde taastada rikutud haljasmaa.
- Drenaaž on geoloogile kantud Põllumajandusameti poolt väljastatud teostusjooniste alusel orienteeruvalt.

**MÄRKUS:** Punakivi 1968-69 drenaaži teostusandmetes võib esineda asukohtade osas ebätäpsusi, seetõttu tuleb ehitustööde alguses drenaaži maa-alal täpsustada ja välja märkida kollektori ning dreniidete tegelik paiknemine looduses.

**MÄRKUSED:**  
 Kõrgused BK77 süsteemis  
 Koordinaadid L-EST97 süsteemis  
 Katastriüksuste piirid märgitud Maa-ametist seisuga 03.07.2017  
 Drenaaž on geoloogile kantud Põllumajandusameti poolt

- TINGMÄRGID:**
- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
  - PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
  - PROJEKTEERITUD KAITSETORU
  - PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
  - PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
  - PUURIMISKAEVU PIIRID
  - DEMONTEERITAV MP ÕHULIIN
  - OLEMASOLEVAD RAJATISED:
  - OLEMASOLEV ALAJAAM
  - OLEMASOLEV MP MAAKAABEL
  - OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
  - OLEMASOLEV DRENAAZ (ORIENT)

GEOLUUS KOOSKÖLASTATUD:			
Jrk.nr.	Asutus	Nr.	Kuupäev
1	Elektrilevi OÜ	võrguavaadid	05.07.2017
2	Põllumajandusamet	14.2-1/1297	07.2017
3	Telia Eesti AS	rajatised	puuduva

Projekt:	Takkaasaare kuivati elektrivarustus, Karjaküla Türi vald, Järva maakond	Tellijä:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu skeem	Joonise nr:	LP3944-1
Projektiteeris	Jelena raud	08.11.2017	
Kontrollis	Lembit Saamel	Möötkava	Leht
		Stadium	TP 1

