

Spetsifikatsioon ja teostuse kirjeldus.

Seade	Näidismark Asendamisel kasutada samade tehniliste näitajatega ja Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud seadmeid ja materjale	Möödühnik	SPETSIFIKATSIOON	TEOSTUSE KIRJELDUS			
				AJ-7980 jaotla alajaama piirkond			
				10kV			0,4kV
				RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Energia 10kV fiidri mast 21	RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Energia 10kV fiidri masti 21 toide	Jaotla-alajaam	Jaotla-alajaama toide
10kV							
Kreosoot im. puitmast	11m. kl.3	tk.	2	2			
Mastimüts	SP 19	tk.	1	1			
Toe liigend	SH167.30	tk.	1	1			
Mastinumbrid+alused	21	tk.	1	1			
Hoiatusmärk "Elektrioht"		tk.	1	1			
Lõputraavers	SH 70	tk.	1	1			
Tarvikute komplekt	SH 71	tk.	1	1			
Tõmbeisolaator	SDI 90.0	tk.	3	3			
Ankruklemm	SO 85	tk.	3	3			
Tugiisolaatori varras	SOT 24	tk.	3	3			
Tugiisolaator	SDI 30	tk.	3	3			
Õhuliini sidemed		tk.	3	3			
Klemm AL-AL	SL 4.21	tk.	3	3			
Klemmikate	SP 15	tk.	3	3			
Pingepiirik	12kV	tk.	3	3			
Latt	PSS 10	tk.	3	3			
Latiklemm Al 16-70	KG 16	tk.	3	3			
Pingepiirikute alus	JTO 24	tk.	1	1			
Kaabliteip	RULLE-2	rull	1	1			
Distantsnael	SO71	tk.	15	15			
Kaablikate	AKK 120/2,5m	tk.	1	1			
Kaablikatte kinnitus	AKS 120	kompl.	1	1			
Maanduse kaitse	SH 208	tk.	1	1			
Maanduselektrood	PSS597	tk.	3	3			
Kollane hoiatuslint		tk.	1	1			
Vaskköis	Cu 25mm ²	jm.	95	15	80		
Pressking	Cu 25mm ²	tk.	4	2	2		
C-klemm		tk.	1	1			
Maandusvarras	2,1M/0,5"	tk.	1	1			
Savi		m ³	0,4	0,4			
Õhuliini juhe mastilt 21 mastile 22	AS-50	jm.	210	210			
Automaatjätatud masti 22 juures	CIL-66	tk.	3	3			
Kaabel 24kV	AHXAMK-W 3x120+35	jm.	326		142	76	108
Kaablinumber	95083	tk.	25		25		
Kaablinumber	1614	tk.	10			10	
Kaablinumber	1618	tk.	20				20
Välisotsamuhv	POLT-24D/1XO-L12A	kompl.	1		1		
Jätikumuhv	POLJ24/1x70-150 CEE01	kompl.	4			1	3
Siseotsamuhv	POLT-24D/1XI-L12A	kompl.	3		1	1	1
Nurkliidesed jaotlale	Lähtuvalt tarnitud seadmest ja Elektrilevi OÜ nõuetest	tk.	9			9	
Pingepiirikud Ic=12V jaotlale	Lähtuvalt tarnitud seadmest ja Elektrilevi OÜ nõuetest	tk.	9			9	
Kaitsetoru survetugevusega 750N	d=160mm	jm.	136		3	51	82
Plast kaitse lint	kaitseklass C	jm.	127		127		
Märkelint	kile	jm.	229		127	71	31
Liiv		m ³	21		10	7	4
KP jaotla-alajaam nr.AJ-7980	Joonis LL3013-4	tk.	1				
Jaotla-alajaama kirjed ja ripplukud		kompl.	1				
Arvestid Elektrilevi OÜ-lt	KP mõõteseksiooni	tk.	2				
Trafo	10/0,4kV 50kVA CTO	tk.	1			1	
Maanduse kiilitoru	FS 21	tk.	4			4	
Maanduse jätkutoru	FS 31	tk.	4			4	
Terasotsik	FS 11	tk.	4			4	
Märketulp		tk.	3		2	1	
Pinnase katteplaadid	0,6x0,6	m ²	13			13	
Killustik		m ³	24			4	14
Kruus		m ³	3			3	6
Mustkate (asfalt)		m ³	10				7
Demonteeritud mastiaukude täitepinna		m ³	1,5				3

				TEOSTUSE KIRJELDUS	
				AJ-7980 jaotla alajaama piirkond	
				10kV	0,4kV fiider F1
				RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Energia 10kV fiidri mast 21	RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Energia 10kV fiidri masti 21 toide
				Jaotla-alajaam	Jaotla-alajaama toide
				RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Energia 10kV fiidri mastilt 14	RAKVERE 330/110/35/10kV aj. Karitsa 10kV fiidri masti 15 toide
				Litumiskilbi 69911LK toide	
Seade	Nädismark Asendamisel kasutada samade tehniliste näitajatega ja Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud seadmeid ja materjale	Möödühik		SPETSIFIKATSIOON	
0,4kV					
Kaabel	AXPK 4G50	jm.	135		135
Kaabli sõrmik	502K046-53/239	tk.	1		1
Kaablinumber	4034	tk.	10		10
Jätkumuhv	POLJ-01/4X25-70	jm.	1		1
Kaitsetoru survetugevusega 750N	d=110mm	jm.	108		108
Märkelint	kile	jm.	58		58
Liiv		m ³	1		1