

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 251877

Väljastatud: 10.05.2017
Kehtivad kuni: 10.05.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Itest Invest OÜ**
Taotleja aadress: **E. Vilde tee 63a, Tallinn 13421**
Taotleja telefon: **5690 7525**
Taotleja E-Mail: **aleksvain@gmail.com**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Lennula, Maardu linn, Maardu linn, Harju maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **448 A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| KALLAVERE | AGRO | 5396:(Maardu) | | |
| 110/35/10 | II:KAL | | | |

Lennula planeeringuala elektrienergiaga varustamine näha ette planeeritavate kinnistute piirile paigaldatavatest liitumiskilpidest. Planeeringuga näidata ära jaotus- ja liitumiskilpide asukohad. Jaotuskilpide toide näha ette 0,4 kV kaabelliinidega alajaama nr 5396 0,4 kV jaotlast. Detailplaneeringu koostamisel arvestada olemasolevate ja naabruses asuvate koormuste ja detailplaneeringutega.

Kui planeeringu käigus on vajalik Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ elektriliinide ümberpaigutamine, siis tuleb selleks koostada eraldi elektriprojekt.

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

Detailplaneering tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee. Lähemalt saab kooskõlastamise kohta lugeda meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine). Tallinna tänavavalgustust puudutavate projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600. Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600. Lõuna piirkonnas (Lääne-Virumaa, Jõhvi, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 71 54 500. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis Planeeringu tehniline lahendus koos situatsiooni skeemiga kooskõlastada eelnevalt Elektrilevi OÜ võrgu planeerijaga Peep Herm (peep.herm@elektrilevi.ee).

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja:

Peep Herm

Võrgu planeerija

Koostas: Peep Herm

Telefon: 53269719, 50 56
891