


**MÄRKUSED:**

1. PROJEKTEERITUD MAAKAABEL NR.59223 VÕTTA KARUKELLA ALAJAAMA MADALPINGEJAOTLA VABA FIIDRI TOITELE.
2. PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP 46590JK VÕTTA PROJEKTEERITUD MAAKAABLI NR.59223 TOITELE.
3. PROJEKTEERITUD MAAKAABEL NR.91763 JA VÕTTA PROJEKTEERITUD JAOTUSKILBI 46590JK TOITELE.
4. PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP 150253LK VÕTTA PROJEKTEERITUD MAAKAABLI NR.91763 TOITELE.
5. PROJEKTEERITUD MAAKAABLIID PAIGALDADA KAABLIKAITSETORUS TERVES ULATUSES, KASUTADES OLEMASOLEVAT TORU JOONISEL NÄIDATUD LÕIKUDES.
6. RISTUMISEL GAASITORUGA PAIGALDADA MAAKAABEL GAASITORU PÕHJAST MITTE VÄHEM KUI 30CM SÜGAVUSELE.
7. MAAKAABEL PAIGALDADA PINNASSESSE MIN 0,7 m SÜGAVUSELE, SÕIDUTEE ALLA MIN 1,0 m SÜGAVUSELE.
8. KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
9. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.



TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
	OLEMASOLEV MP MAAKAABEL
	OLEMASOLEV KP MAAKAABEL
	OLEMASOLEV KAABLIKAITSETORU
	OLEMASOLEV ELEKTRIKILP
	OLEMASOLEV VEETORU
	OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORU
	OLEMASOLEV GAASITORU
	OLEMASOLEV SIDETRASS
	KINNISTU PIIR

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	LP3871	
	Töö nimi	Silli tee 5, Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond kinnistu liitumine elektrivõrguga	Joonise nr.	EL-4-01	
Kontrollis	Artur Vilu	10.2017	staadium	leht/lehti	Möötkava
Projekteeris	Artur Vilu	10.2017	TP	1/1	1:500
Faali nimi	LP3871_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg	Joonise nimi	Asendiplaan		