



Päästemeeskonna sisenemine

- Tingmärgid:
- Tähistatud evakuatsiooni väljapääs
 - Evakuatsioonitee
 - Tulekustuti
 - Tulehäire teatelüliti
 - ATS Peakilp

Hoone tuleohutuse andmed:

- Tulepüsivusklass - TP 3
- Tuleohuklass - I
- Tulekaitsetase - II
- Suitsuluugid - 0,25%
- Põlemiskoomus - alla 300MJ/m2

Hoone tehnilised andmed:

- Kasutusotstarve: Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone, kood: 12515
- Ehitisealune pind - 798,1 m²
- Hoone maapealse osa alune pind - 798,1 m²
- Suletud netopind - 766 m²
- Kõetav pind - 766 m²
- Ruumide arv - 18
- Korruseid - 1
- Absoluutne kõrgus - 18,8 m
- Sügavus - 0 m
- Kõrgus - 7,1 m
- Pikkus - 40,35 m
- Laius - 21,39 m
- Maht - 4509,9 m³
- Tulepüsivusklass - TP 3

Nr	Ruumi nimetus	Pind m ²
KORRUS		
1	Tootmisruum	592
2	Koridor	7,8
3	Eesruum	21
4	Nõupidamisruum	28,1
5	Bürooruum	13,3
6	Bürooruum	13,6
7	Bürooruum	13,6
8	Wc	2,2
9	Wc	2,2
10	Olmeruum	17,4
11	Riietusruum	5
12	Pesuruum	3,2
13	Saun	4
14	Wc	2,2
15	Riietusruum	8,3
16	Pesuruum	3,3
17	Tehnoruum	7,2
18	Talveaed	21,6
Korruks kokku		766

Koostas: Ove Rae Kontrollis: Anu Kuningas Kuup: 14.02.2018 1 : 150 F: A-3

Object: Tootmishoone ehitusprojekt Tellija: A-Profiil OÜ

Address: Talveaia, Kilksama küla, Sauga vald, Pärnumaa Töö nr: 29/17

Joonis: **EVAKUATSIOONIPLAAN, TULEOHUTUS**

Stadium: Eelprojekt

Joonis nr: **EP 14**

Artest Project OÜ, Majaka 26, Tallinn 11412 tel: 55993445, e-mail: artestproject@hotmail.com MTR EEP 001723 Reg nr: 11661288