



**JUHISED :**

1. PINNASE KANDEVÕIME ARVUTUSTEL ON KASUTATUD AS GIB TÖÖST NR 2471 VÕETUD PINNASEKIHTIDE ANDMEID JA PINNASE PARAMETREID. VAIA Ø550 ARVUTUSLIK KANDEVÕIME ON 1700 kN.
2. PROJEKTEERITUD LAADIMISALA PUURVAIADE Ø550 ARMATUURKARKASSID PIKKUSEGA 12 m, PIKISARRUSED 6Ø16 B500B, RANGID Ø6 SAMMUGA 200 mm. PIKISARRUSE ÜLEKATETE PIKKUSED JÄTKAMISEL 960 mm. VAIA BETOONI KLAS C30/37 KESKKONNAKLASSIGA XC2.
3. PROJEKTEERITUD LAADIMISPLATSI SUURUS 12x12 m, VAIAD Ø550 SAMM 2x1,75 MEETRIT. VAIAD ARV 42 TK.
3. LAADIMISALA KOORMUSEKS ON KRAANA 500 T, MIS JAGUNE 4 VANKRI VAHEL, ALUSVANKRI MÕÕTMED 2x2 m.

Aadress Kopli 103, Tallinn		Stadium Eskiis	
Ehitusprojekt		Joonise nimi	
<b>BLRT kai nr 11 laadimisplatsi vaialus</b>		<b>Laadimisala vaialuse lõige</b>	
Ehitis	Ehitise nr	Töö nr <b>B711-2</b>	Osa <b>EK</b>
		Joonise nr <b>6-01</b>	Muudatus
			Kuupäev 20.06.2017
OÜ EstKONSULT Värv 5, 10621 Tallinn		Projektijuht	Mõõtkaava
		Projekteeris P. Pöldre	1:100
tel 664 6730, faks 664 6767, e-post admin@estkonsult.ee		Joonestas	Formaat
		Kontrollis	A3