



KIILI VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Kiili

EELNÕU

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul kanalisatsioonilahenduse osaliseks muutmiseks Kiili tehnoargi detailplaneeringu alal (Veski tn 10 reoveekanaliseerimise lahendus) ehitusprojekti koostamiseks

Korraldus antakse ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2 p 1, lg 4 p 5 ning § 33 lg 1 ja lg 2 alusel, arvestades Kiili Tehnopark OÜ 09.08.2018 taotlust nr 1811002/08367 ning arvestades alljärgnevat asjaolusid.

20.06.2011 kehtestatud Kiili tehnoargi detailplaneering näeb ette veetorustiku ringistamise Kurna tee ja Vaela tee vahel. Projekteerimistingimuste taotluses muudetakse Veski tn 10 reoveekanaliseerimise lahendust survetorustikuga suunaga Kurna tee 7 kinnistu juures olevasse kanalisatsioonitrassi. Selleks tuleks trassile projekteerida kaev ning ehitada iseoolne trass kuni Kurna tee 7 loodenurgani, kuhu projekteerida voolurahustuskaev. Sealt edasi projekteerida survekanaliseerimistoru kuni Veski tn 10 kinnistuni. Igale kinnistule, mis jääb survetorustiku juurde, projekteerida liitumispunktid. Veski tn 10 kinnistule tuleb projekteerida reoveepumpla, mis jääb kinnistu omaniku hallata.

30.10.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili vallavalitsuse projektikomisjon ning leidis, et Reovee kanalisatsiooni lahendus survekanaliseerimisega on mõistlik, kuna arvestab väljakujunenud keskkonda.

1. Väljastada projekteerimistingimused Reme Grupp OÜ-le kanalisatsiooni torustiku lahenduse muutmise ehitusprojekti koostamiseks asukohaga:
Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress
30401:001:2903 Kiili vald, Kiili alev, Veski tn 10
2. Vallavalitsuse kantseleil teha korraldus teatavaks Reme Grupp OÜ -le
3. Käesoleva korralduse peale on õigus esitada halduskohtule kaebus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Aimur Liiva
Vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/
Tarko Tuisk
Vallasekretäri