

Ehitusluba nr 1912271/26818

Kuupäev 25.09.2019

Ehitustegevuse liik

Hoone,Mitteelamu,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Laiendamine kuni 33%,Laiendamine

Ehitusloa väljastaja

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 77000234
Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt-2,
87701
Telefon 443 0330 , e-post vald@pparnumaa.ee
RAIGO JAANUSTE ehitusspetsialist

Seotud dokumendi andmed

Liik	Ehitusloa taotlus
Number	1911271/18801
Kuupäev	30.08.2019

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood	120739732
Ehitise nimetus	Õunahoidla-mahlatootmishoone

Märkus

Ehitusloa väljastamise Eelnõu on Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastanud 16.09.2019 tingimuslikult:
Hoone ATS -i häire Häirekeskusesse edastamine ei ole kohustuslik ja tulekustuti tuleb lisada ka seadmete hoiukuuri.

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kullimaa küla, Piesta-Kuusikaru

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
93005:001:0095	Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kullimaa küla, Piesta-Kuusikaru

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6493008.83	557982.98	2. 6492999.25	557979.28	3. 6492997.48	557983.88
4. 6492986.33	557979.58	5. 6492982.00	557990.88	6. 6492993.11	557995.16
7. 6492990.64	558001.56	8. 6493000.23	558005.24	9. 6493000.87	558003.56
10. 6493002.41	558004.15	11. 6493003.30	558001.85	12. 6493001.76	558001.26
13. 6493008.83	557982.98				

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	389
Maapealse osa alune pind (m ²)	389
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	0
Absoluutne kõrgus (m)	33,4
Kõrgus (m)	7,3
Pikkus (m)	23,9
Laius (m)	22,2
Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	268,6
Kõetav pind (m ²)	212,6
Maht (m ³)	1 350
Maapealse osa maht (m ³)	1350
Üldkasutatav pind (m ²)	0
Tehnopind (m ²)	0

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12719	Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone		268.6
KOKKU (m ²)			268.6

Elektrisüsteemi liik	võrk, lokaalne: päikeseenergial põhinev
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanaliseerimise liik	lokaalne, mahuti
Soojusvarustuse liik	lokaalküte
Soojusallikas	soojuspump, päikesekollektor
Energiaallikas	õhusoojus + elekter, päikeseenergia
Ventilatsiooni liik	sundväljatõmme
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	metall, monteeritav raudbetoon, puit, väike- või suurplokki, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
Välisseina välisviimistluse materjal	puit (vooder)
Välisseina liik	laudis, mitmekihiline teraspaneel, väike- või suurplokki (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms)
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	terasferm või -tala, puit
Vahelagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon

Katusekatte materjal plaatmaterjal (seal hulgas
tsementkiudplaat), plekk

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	Ehitusloa_taotlus_Nr_1911271/18801_Koondvaade.pdf			30.08.2019		
Õunahoidla-mahlatootmishoone laiendamise ehitusprojekt	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_PiestaKuusikaru_2019-07-20.asice	Ehitusprojekt	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AA-0-01_tiiitel.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AA-0-02_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AA-3-01_seletus.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AS-4-01_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AR-5-01_pohiplaan.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AR-5-02_plaan2-80.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AR-5-03_vundplaan.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AR-6-01_loigeAA.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_EP_AR-6-02_vaatedNS.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-6- 03_vaatedEW.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-6- 04_vaated.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 01_olol- seletus.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 02_olol- pohiplaan.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 03_olol- plaan.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 04_olol-loige.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 05_olol- vaatedNS.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 06_olol- vaatedEW.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 07_olol- asend.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
	RP46MAHLATO OTMISHOONE_ EP_AR-9- 08_olol- situats.pdf	Fail konteinerist	RP-46/19	20.07.2019	Arbo U.S.OÜ	
Korraldus	Ehitusloa_andmine_Kuusikaru.doc	Muu lisa	2-2/304	24.09.2019	Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus	
	24_09_2019_k304.pdf	Fail konteinerist	2-2/304	24.09.2019	Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus	

Märkus

Päästeameti Lääne päästekeskus - Hoone ATS-i häire Häirekeskusesse edastamine ei ole kohustuslik. Tulekustuti tuleb lisada ka seadmete hoiukuuri.