


TINGMÄRGID:

- ANDEV TORU
- - - TAGASTAV TORU
- >— KUULKRAAN
- >->- TASAKAALUSTUSVENTIIL

PÜSTIK



MÄRKUSED:

1. KÕIGI SÜSTEEMIDE TORUSTIKUD ON MONTEERITUD UniPipe KOMPOSIITTORUDEST, DN NÄITAB TORU VÄLISLÄBIMÕÖTU
2. TORUSTIKUD ON ISOLEERITUD VAHTKUMMISOLATSIOONIGA, nt. ARMAFLEX HT, SI - SOOJUSISOLATSIOONI NUMBER NÄITAB ISOLATSIOONI PAKSUST [mm]
3. KÜTTEKEHADE ÜHENDUSTORUD ON UniPipe 16x2,0.
4. TREPIKOJAS ASUV RADIATOR ON ILMA TERMOSTAADITA

SÜSTEEMIDE TÄHISTUS:

- H-1 RADIATORKÜTE
- H-2 KALORIFEERIDE SOOJUSVARUSTUS

TÖÖ NIMETUS KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUS Kesk tn.15, Kose-Uuemõisa alevik		TÖÖ NR.	JOONISE NR.	VERSIOON
TELLIJA MTÜ Kose-Uuemõisa Arendamisselts		A 07-198 KVK-101		
	PROJ. JUHT T. ZIRNASK	JOONISE SISU KÜTTE JA KALORIFEERIDE SOOJUSVARUSTUSE PLAAN 1. KORRUSEL		STAADIUM PP
	INSENER A. KORDEMETS			LEHTI
				MÕÖT 1: 50
				AEG 12.07
Reg.nr. EP-10050163-0001 Jakobsoni tn. 14 10128 Tallinn, tel. 6010620, e-mail tiina.kom@neti.ee		Kesk tn. 19 63308 Põlva, tel/fax (079)94097, e-mail projekt@draft.ee		