

## Väikehanke „Õunaaia-Sägasilla tee ja Kalakärestiku tee tolmuvaaba katte ehitus“ raames esitatud küsimused ja vastused (21.06.2022)

1) mis asi on teedeinsener tase 4?

ma olen siiani teadmisel, et insener hakkab tase 6-st?

Tase 4 on tööline!

**Mõeldud on teedeinsener tase 6, hankija parandab hanke alusdokumentides esinenud ebatäpsuse.**

2) Kui paks peaks olema parkla freesitud materjalist alus?

**Parkla freesitud materjalist aluse paksus peab olema 10 cm (tihendatult).**

3) Peenar on mõeldud mille äärde?

**Peenar on mõeldud parkla äärde.**

4) Võiks olla kuskil kirjas ka, mis materjale kasutatakse 2.5\* pindamisel.

**Pindamisel kasutatakse graniitkillustikku**

**2,5 x pindamise fr. 12/16; 8/12; 4/8.**

5) Tehnilise kirjelduse järgi otsustades on tegu kraavikaevamise hankega!

**Pindamistöodel juhinduda Transpordiameti Pindamisjuhise (MA 2017-20).**