

Tehniline kirjeldus

Tellija: Aktsiaselts Tallinna Sadam

Hanke eesmärk on tagada 60 kuu jooksul Tellijale kuuluvate Vanasadama, Muuga sadama ja Paldiski Lõunasadama tuletoorje voolikusüsteemide ja tulekustutite (edaspidi ühiselt ka tuleohutuspaigaldiste seadmed) korrasolek, pidev ning tõrgeteta töö ja ohutu kasutamine, viies selleks lepingu perioodil läbi Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, sh [siseministri 30. augusti 2010.a määrusega nr 39 kinnitatud „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“](#), kui ka EVS-EN 671 nõuete ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhiste kohast kontrolli ja hooldust koos asendamist vajavate uute tulekustutite ning varuosade müügi, tarne ja paigaldusega.

1. Töövõtja tagab lepingu 60-kuulise perioodi jooksul ülal nimetatud nõuete täitmise. Muuhulgas on Töövõtja kohustatud:

- 1.1. kontrollima tulekustuteid (norm tingimustes 1x 2 aasta jooksul, välitingimustes 1x aastas);
- 1.2. hooldama tulekustuteid (nt vahu vahetamine 1x 5 aasta jooksul);
- 1.3. tarnima ja paigaldama tulekustuteid olemasoleva tulekustuti kehtivuse lõppemisel (nt pulberkustuti 10 aastat) või uue hankimise vajaduse korral;
- 1.4. laadima tulekustuteid (pärast igakordset kasutamist);
- 1.5. kontrollima voolikusüsteeme ja nende veeandmisvõime tõhusust (1x aastas);
- 1.6. hooldama voolikusüsteeme (voolikute 5 aasta survetest, 1x 5 aasta jooksul);
- 1.7. tarnima ja paigaldama voolikusüsteemi vahetamist vajavad varuosad (nt tulekustuti, tulekustuti laadimine, voolikukapid, voolikud, ventiilid, suletavad joatorud jms) keskmise turuhinna alusel;
- 1.8. tarnima ja paigaldama ohutusmärke
- 1.9. esitama pärast igat tööde teostamist vastava akti ning kandma kontrollimise ja hooldamise tulemused hooldustarkvarasse Alldevice.

2. Tellijal olemasolevad tuleohutuspaigaldiste seadmed:

| Seade Sadam | Pulberkustuti, tk | Süsihappegaaskustuti, tk | Vahtkustuti, tk | Voolikusüsteemid tk |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Paldiski Lõunasadam | 41 | 18 | 1 | 11 |
| Vanasadam | 218 | 64 | 18 | 55 |
| Muuga sadam | 180 | 20 | - | 41 |

3. Täiendavad nõuded Töövõtjale ja töödele

- 3.1. Töövõtja peab olema lepingulises suhtes tööde eest vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustutite ja voolikusüsteemide kontrollimist ja hooldamist ning kes peab vastama tuleohutuse seaduse §-s 33 ja 34 sätestatud nõuetele. Töövõtja esitab töid teostava tehniku lepingulist suhet kinnitava dokumendi koopia koos spetsialisti CV-ga hiljemalt kahe nädala jooksul lepingu sõlmimisest.
- 3.2. Töövõtja tutvub eelnevalt enne sadamaalale sisenemist sadamaalade sissepääsu korraga <https://www.ts.ee/tallinna-sadama-uuendatud-sadamaalade-sissepaasukord/>. Sadamate territooriumitele sisenemiseks esitab Töövõtja alalise loa taotluse vastavalt eelviidatud sissepääsukorrale (isiku(te) nimi, perenimi ja sõiduki(te) numbrid) veebirakenduses www.ts.ee/sissepaasuload. Lühiajalise pääsuõiguse vajadusel esitab Töövõtja taotluse aadressidel j.soop@ts.ee ja security@ts.ee 24 tundi enne sadamaalale pääsemise vajadust. Tellija väljastab alalised load tasuta koos sõiduki pääsuõigusega. Väljastatud load tuleb tagastada Tellijale, kui loa saaja luba enam ei vaja või hiljemalt pärast lepingu lõppemist 3 tööpäeva jooksul.

- 3.3. Töövõtja peab kasutama hooldustarkvara AllDevice, kuhu registreeritakse kõik tulekustutite kontrolli ja hooldustööde kirjeldused. Vastava koolituse korraldab Tellija hiljemalt 2 nädala jooksu lepingu sõlmimisest.
- 3.4. Tellija tasub tööde eest pärast tööde tegemist vastava üleandmise-vastuvõtmise akti mõlema poole poolt allkirjastamise järgsel kuul esitatava arve alusel.