



Defrosting cable Devi Iceguard 4m/72W
 Defrosting pool SCANDFFICE SC-DP820/340-120 120W
 ISEREGULEERUV KUTTEKAABEL DEVI PIPEGUARD 4m/100 W
 SULATUSVANN SCANDFFICE SC-DP820/340-120 120W

MÄRKUS! Õhksoojuspumbale kasutada kahepooluselist turvalüliti (L ja N).
 Turvalüliti tuleb paigaldada väisosast paremale, välisosa ülemise äärega samale kõrgusele, kuid mitte madalamale kui 1500mm maapinnast.
 Külumiskaitse seadmete harukarp tuleb paigaldada õhksoojuspumba välisosa alusega samale kõrgusele.

Defrosting cable Devi Iceguard 4m/72W
 Defrosting pool SCANDFFICE SC-DP820/340-120 120W
 ISEREGULEERUV KUTTEKAABEL DEVI PIPEGUARD 4m/100 W
 SULATUSVANN SCANDFFICE SC-DP820/340-120 120W

- ① (8138255) BEHA TASO L5 500W (BETHEL CODE:18276) 1pc.
- ② (8138154) BEHA TASO P4 400W (BETHEL CODE:18275) 6pcs.
- ③ (8138257) BEHA TASO L7 750W (BETHEL CODE:18277) 3pcs.
- ④ (8138162) BEHA TASO P12 1250W (BETHEL CODE:18273) 1pc.

MÄRKUS! Süvistatud kaablid tuleb paigaldada jäika paigaldustorusse.
 Ripplae taga paiknevad kaablid peavad olema paigaldatud kaablirenni või kinnitatud lakke vastavate kinnitusvahenditega.
 Eesmärk on, et kaablid ei vedeleks ripplae peal.
 Pööningule paigaldatud kaablid tuleb korralikult kinnitada katusetaladele.

Bypass timer for AHU next to the safety isolator (2622004)
 Sundkäivitus taimer ventilatsiooniseadme turvalüliti kõrval

Township	Block	Site	Official notes
HAAPSALU	METSA	34	
Work description	Renoveerinime	Work	Running number
Building object and address	JEHOVAH'S WITNESSES KINGDOM HALL Metsa TN 34, Haapsalu	Küttesüsteem	A3=1:75
Designer, date and signature	JEHOVAH'S WITNESSES (LDC) Puutarhatie 60, 01300 Vantaa 30.9.2019-MHa	Dialpin and draw number	Change
		EL- 201.3	