

LR1907 Merivälja tee 42 eramu liitumine madalpingel**Tallinn Harju maakond**

Projekti kood: LR1907

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Ülo Hage		Isiku- või registrikood 35206302725	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu linn, Vaba tänav, 19a	Sihtnumber 50114	Maakond Tartu maakond
	Telefon 504 7472	e-post ylohage@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Merivälja tee 42 Tallinn Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00767915-M
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 78402:202:0114

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	IDA 110/10	1030:IDA	947	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes				
Projekteerimistöö vastuvõtja		Vastuvõtmine toimub Enefit Connect partnerite portaalis (ECPD keskkonnas)		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ e-teeninduses (https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega		
Märkused		Tihe varustuskindluse piirkond Webmap rakendusplaan: 367388 plaan Detailplaneering: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP035270#tab35		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, sokliil, 1-kohaline	
Märkused	kaabel paigaldada kaitsetorus	
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	4x50mm ² - ca 30 m	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>LR1907 mahus: Alajaama 1501:(Kadriorg-Pirita) fiidril :11058:1501:(Kadriorg-Pirita) olemasoleva õhuliini mastilt M958 ehitada uus maakaabelliin MPL380154 kuni planeeritava liitumiskilbini LK195858. Merivälja tee 42 kinnistu piirile paigaldada 1-kohaline liitumiskilp sokliil LK195858.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>Detailplaneering.dwg, AS_367388.pdf, AS_367388.dxf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Anna-Liisa Kuusmik	29.10.2021